

טופס ביקורת נגישות רישוי עסקים בעסק קטן

עסק ותיק, שבוצע בו סקר נגישות בסיסי ע"י יועץ הנגישות של העירייה בשנת 2014

או עסק חדש עד 50 מ"ר, שהציג את הטופס הנייל, חתום ע"י אדריכל/מהנדס/הנדסאי

שם העסק:		שם הסוקר:		חתימה:	
מס. תיק:		תאריך:			
מהות העסק:		איש קשר:			
כתובת:		טלפון:			
תיאור:					

בתוך המתחם					
א'	שטחי חוץ	מה נדרש	קיים/לא קיים	תקין/לא תקין	הערות
1	כבש/רמפה (שיפוע 5-8%)				
2	אורך הכבש/רמפה	אורך הכבש/רמפה			
3	רוחב הכבש/רמפה	מיני 130 ס"מ נטו			
4	משטחי ביניים	כל 75 ס"מ או שינוי כיוון רוחב מינימלי 130 ס"מ			
5	מאחז יד בשני הצדדים	כאשר רמפה מעל 5% שיפוע נדרש לבצע מאחז יד בגובה 85-95 ס"מ			
6	מאחז היד ברצף	מהתחלה ועד הסוף			
7	קצה מאחז יד	20 ס"מ בצבע ניגודי לסביבה			
8	קוטר המאחז	3-4 ס"מ			
9	מרווח אחיזה של המאחז	לפחות 4 ס"מ מהקיר			
10	תאורה	לא מסנוורת ופני הדרך ומכשולים נראים בה			
11	תיאור כללי - מילולי				

פנים המבנה					
ב'	כניסה	מה נדרש	קיים/לא קיים	תקין/לא תקין	הערות
1	דלת כניסה נגישה	ללא סף. רוחב פנוי למעבר 75 ס"מ וגובה פנוי 198 ס"מ			
2	משטח תפקוד ליד דלת הכניסה ברוחב 1.3 מ'	קיים משטח תפקוד לפני ואחרי הדלת. (נספח ח' משטחי תפקוד)			
3	סימוני אזהרה בדלת זכוכית/שקופה	חובת סימני אזהרה (מדבקות) בקוטר 15 ס"מ בגבהים 150-160 ס"מ מהרצפה			
4	תיאור כללי - מילולי				
ג'	חלל פנים	מה נדרש	קיים/לא קיים	תקין/לא תקין	הערות
1	דלתות פנים	רוחב פנוי למעבר - 75 ס"מ וגובה פנוי 198 ס"מ			
2	סף בכניסה לחללים פנימיים	מותר עד 1 ס"מ			
3	מעברים נגישים בתוך המבנה	מסדרונות ומעברים בין החללים רחבים וללא מכשולים (נספח ו')			
4	ריצוף נגיש בתוך המבנה	הריצופים חייבים להיות ישרים, לא שבורים ויציבים			
5	כבש/רמפה בתוך המבנה (מעל 5% שיפוע)	(נספח ו') רמפה 'כבש'			
6	תיאור כללי - מילולי				
ד'	עמדת שרות/מכירה	מה נדרש	קיים/לא קיים	תקין/לא תקין	הערות
1	גישה לדלפק	מעבר חופשי			
2	מדף מונמך לחתימה	גובה 75-90 ס"מ, עומק 20 ס"מ ורוחב לפחות 90 ס"מ.			
3	גובה דלפק מקסימלי	בניין קיים 110 ס"מ, בניין חדש 105 ס"מ			
4	תיאור כללי - מילולי				
ה'	סידורי ישיבה להתקהלות ולהתכנסות	מה נדרש	קיים/לא קיים	תקין/לא תקין	הערות
1	מספר כסאות נגישים מחוברים	מקומות הישיבה המיוחדים ימוקמו, ככל האפשר בזוויות, ובצמוד למושבים רגילים המושבים הנמצאים בצמידות למקומות הישיבה המיוחדים יהיו בעלי משענת יד מתקפלת או מתפרקת. ראה נספח			
2	רוחב שטח רצפה חופשי לכיסאות נגישים	רוחב 80 ס"מ עומק 120 ס"מ.			
3	רוחב מעבר לפני ואחרי (במידת הצורך) הכיסאות הנגישים	לא יהיה קטן מ-45 ס"מ, ואם המעבר מוביל למקומות ישיבה מיוחדים נוספים - רוחבו לא יהיה קטן מ-90 ס"מ.			
4	תיאור כללי - מילולי				